



Alumbrado Público Industrial y Comercial JC S.A. de C.V.


LUMINARIA

OV-15

(ALUMBRADO PÚBLICO).

ESPECIFICACIONES LUMINARIA OV-15

- Cuerpo: Carcaza de aluminio inyectado de dos compartimentos.
- Refractor: Cristal prismático, plano, cóncavo o policarbonato.
- Reflector: Lámina de aluminio hidroformada y anodizada.
- Portalámpara: E39 con varias posiciones.
- Accesorio: Base para fotocelda.
- Montaje: Entrada de brazo de hasta 2".



APLICACIONES LUMINARIA OV-15 HID

- Calles y avenidas.
- Parques y jardines.
- Periféricos, vías rápidas en ejes viales.
- Carreteras y Libramientos.
- Andadores, patios, corredores y pasillos.

Artículo 123 No. 30 Local 39-F Col. Centro C.P. 06050 Del. Cuauhtémoc

Tels. 555518 3002 - 555512 0479

WhatsApp. 5546010737 – 5561256210



Email. alumjc@prodigy.net.mx ventas.alumbrado.jc@gmail.com gerenciajc@prodigy.net.mx

www.alumjc.com.mx




Alumbrado Público Industrial y Comercial JC S.A. de C.V.

NOMENCLATURA LUMINARIA OV-15

- VSAP S – Vapor de Sodio Alta Presión Estándar.
- VSAP SS – Vapor de Sodio Alta Presión Súper Sodio.
- AM = Lámpara Aditivos Metálicos Estándar.
- AMCER = Lámpara Aditivos Metálicos Cerámicos (Master City White CDO TT).
- AMCOS = Lámpara Aditivos Metálicos Cosmopolis (Master CosmoWhite CPO TW).
- AMPUL = Lámpara Aditivos Metálicos Pulsos.
- VSAP = Lámpara Vapor Sodio Alta Presión.
 -  Ovoide / Compacta.
 -  Tubular.
- MCW = Master Cosmo White.
- A.R = Auto Regulado.
- B.P = Bajas Pérdidas.
- B.P.A = Bajas Pérdidas Atenuable.

FOTOMETRÍA



CERTIFICACIONES



ANCE PROCER-17



NOM-064-SCFI-2000

Artículo 123 No. 30 Local 39-F Col. Centro C.P. 06050 Del. Cuauhtémoc

Tels. 555518 3002 - 555512 0479

WhatsApp. 5546010737 – 5561256210

Email. alumjc@prodigy.net.mx ventas.alumbrado.jc@gmail.com gerenciajc@prodigy.net.mx

www.alumjc.com.mx